

內政部建築研究所 函

機關地址：台北縣新店市北新路3段200號13樓
承辦單位：安全防災組
聯絡人：蕭嘉俊
聯絡電話：(02) 89127890 轉 258
傳真電話：(02) 89127828
電子信箱：hoolulu@abri.gov.tw

受文者：台北市消防設備師公會

發文日期：中華民國96年5月25日
發文字號：建研安字第0960003338號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：無
附件：如主旨

主旨：關於本所95年度協同研究計畫「水霧式隔煙系統之技術與應用研究(2/3)」成果報告書，其研究成果可應用於密閉空間、古蹟保護、隧道及易受水損之電子機房等範圍，並可作為研擬細水霧消防系統之噴霧特性檢測程序及規範之參考，檢送前開報告書乙冊，請查照。

正本：內政部營建署、內政部消防署（本所中華民國96年5月22日建研安字第0960003250號函已分送附件，諒達）

副本：行政院文化建設委員會、經濟部標準檢驗局、交通部國道高速公路局、交通部公路總局、台北市消防設備師公會、台北市消防局（以上均含附件）、中華民國建築師公會全國聯合會、本所安全防災組

所長 何明錦